

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1070734

Výrobek: Stožárové elektrovýzbroje

Typ: SR46, SR48, SR56, SREU, jedno, dvou, třípojistikové, odbočné

Jmenovité hodnoty: max 4x 35 mm<sup>2</sup>, 400 V, IP20 (IP00)

Objednavatel: ELEKTROVÝZBROJE Fulnek s.r.o.  
Kapucínská 283, 742 45 Fulnek, Česká republika

Výrobce: ELEKTROVÝZBROJE Fulnek s.r.o.  
Kapucínská 283, 742 45 Fulnek, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 702539-01/01 ze dne: 11.09.2007

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 60998-2-1:05 ed.2, ČSN EN 60998-1:05 ed.2, ČSN EN 60947-1:05 ed.3,  
ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02, ČSN EN 40-1:95, ČSN 357030:72

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

12.9.2007

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



702539-01